



	ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI ŻELIWNIE TYP SP30 WIELKOŚĆ 1 – BEZ ZMIAN;
	ISTNIEJĄCE GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE – BEZ ZMIAN;
	PROJEKTOWANE GRZEJNIKI STAŁOWE, PŁYTOWE, BOCZNE ZASILANIE;
	PROJEKTOWANY R. ZASILAJĄCY C.O. $t=90^{\circ}\text{C}$ ;
	PROJEKTOWANY R. POWROTNY C.O. $t=70^{\circ}\text{C}$ ;
	PROJEKTOWANY R. ROZBIORCZY WODY CIEPŁEJ, $t=55+60^{\circ}\text{C}$ ;
	PROJEKTOWANY R. CYRKULACYJNY WODY CIEPŁEJ, $t=45+50^{\circ}\text{C}$ ;
	ISTNIEJĄCY R. GAZOWY, GAZ GZ-41,5, $q=27\text{MJ}$ ;
	PROJEKTOWANY PION C.O.;
	PROJEKTOWANY PION WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ;
	PROJEKTOWANY PUNKT STAŁY;
	PROJEKTOWANA WYDŁUŻKA U-OWA/DŁUGOŚĆ I WYSIĘG
	RAMION-KATALOGOWE/

STALOWY GRZEJNIK PROFILOWANY NP. KERMI  
THERMX2 Z UCHWYTAMI MOCUJĄCYMI, DWUPŁYTOWY  
Z KONWEKTOREM Z OSŁONAMI - ZASILANY  
SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGŁE  
ZAWÓR ODCINAJĄCY Z FUNKCJĄ NAPEŁNIANIA-OPRÓŻNIANIA  
ORAZ ODCIĘCIA I REGULACJI RŁU KĄTOWY DN15, NR  
KAT.013L0143 LUB RÓWNOWAŻNY

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-N DN15 KĄTOWY, NR KAT. 013G3903+GŁOWICA  
TERMOSTATYCZNA TYP RA2994, ZAKRES NASTAW 5÷26°C. NR KAT. 013G2994-LUB  
RÓWNOWAZNY

<b>ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH "TADEX" TADEUSZ BUŚKO</b> <b>66-015 ZIELONA GÓRA, UL. PRZYLEP-JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 18</b> <b>TEL. 695-607-301</b>				
INWESTOR:	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań			ZLECENIE NR: 455/2017
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO NA "KLUB SENIORA" W TOMASZOWIE UL. BRZÓZOWA, DZ. NR 1025, OBRĘB TOMASZOWO 0019 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ŻAGAŃ – OBSZAR WIEJSKI 081009_2			DATA: 03.2017
TEMAT:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.			BRANŻA: SANITARNIA
	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	SKALA:
PROJEKTANT	tech. TADEUSZ BUŚKO	25/89/ZG specj. instalac. inżynierska		1:100
KREŚLIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA BARTOSZEWICZ	ZAP/007/POOS/04 specj. instalac. inżynierska		NR RYS.: 3